

(別表第2) 断熱リフォーム工事チェックリスト

1. (別表2) 1-2に該当する窓等の断熱改修工事

該当	工事の種類	窓等の数	仕様 (建具とガラス又は枠と戸の種類) 又は製品名	熱貫流率U <sup>※</sup> (W/m <sup>2</sup> ・K)	基準値	確認欄
□	外窓交換 ・ 内窓設置				1.5 以下	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

※熱貫流率Uを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

2. (別表2) 1-3に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事

該当	改修部位	断熱材の種類 又は製品名	厚さ (mm)	熱伝導率 <sup>※</sup> (W/m・K)	熱抵抗値R (m <sup>2</sup> ・K/W)	基準値	確認欄
□	屋根					6.6 以上	<input type="checkbox"/>
□	天井					5.7 以上	<input type="checkbox"/>
□	外壁					3.3 以上	<input type="checkbox"/>
□	床					3.3 以上	<input type="checkbox"/>
□	基礎					3.5 以上	<input type="checkbox"/>

※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

熱抵抗値 R (m<sup>2</sup>・K/W) = 材料厚さ (mm) ÷ 熱伝導率 (W/m・K) ÷ 1000