

令和5年度（浄水検査） 検査地点：豊田コミュニティセンター		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11						
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目						
番号	水質基準項目		基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果						
1	一般細菌	0	100個以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未滿						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.0005未滿						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未滿						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001			0.001						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未滿						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未滿						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未滿						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未滿			0.001未滿						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未滿						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未滿						
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未滿						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未滿						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未滿						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未滿						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未滿						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未滿						
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未滿						
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未滿			0.06未滿						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未滿			0.002未滿						
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未滿			0.001未滿						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未滿			0.003未滿						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未滿			0.001未滿						
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未滿			0.001未滿						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未滿			0.001未滿						

令和5年度(浄水検査) 検査地点:豊田コミュニティセンター		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.03					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						5.0					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.7	4.6	4.7	4.5	4.5					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						20					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						47					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8~8.6	6.8(20℃)	6.9(21℃)	6.9(21℃)	6.8(22℃)	6.8(26℃)	6.9(25℃)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.24					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和5年度（浄水検査） 検査地点：東五十川公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11						
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目						
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果						
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.0005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未満			0.001未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満						

令和5年度(浄水検査) 検査地点: 東五十川公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.9					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						20					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						47					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.000001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.000001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8~8.6	6.8(20℃)	6.9(21℃)	6.9(21℃)	6.8(22℃)	6.9(26℃)	6.9(24℃)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.27					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和5年度（浄水検査） 検査地点：下伊佐沢公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.0005未満					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未満					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満					
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未満					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満					
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未満			0.001未満					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					

令和5年度（浄水検査） 検査地点：下伊佐沢公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.8					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.7	4.7	4.7	5.1	4.5					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下						20					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						49					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8～8.6	6.9 (20℃)	6.9 (21℃)	6.9 (21℃)	6.9 (22℃)	7.0 (26℃)	7.0 (24℃)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.18	0.22	0.18	0.22	0.18	0.24					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和5年度（浄水検査） 検査地点：河井公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.00005未満					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未満					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満					
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未満					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満					
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未満			0.001未満					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					

令和5年度(浄水検査) 検査地点: 河井公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.04					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.6					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.6	4.6	4.5	5.0	4.8					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						18					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						43					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8~8.6	6.9(20℃)	6.9(21℃)	6.8(22℃)	6.9(22℃)	7.0(26℃)	6.9(24℃)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					



令和5年度（浄水検査） 検査地点：白兔公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.0005未満					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未満					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満					
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未満					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満					
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満					
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未満			0.001未満					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満					

令和5年度(浄水検査) 検査地点:白兔公民館		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	23項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.6					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						18					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						44					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8~8.6	6.9(20°C)	7.0(21°C)	7.0(22°C)	7.0(22°C)	7.0(26°C)	7.0(24°C)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.20	0.18	0.22	0.20	0.22					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和5年度（浄水検査） 検査地点：平山浄水場		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11						
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目						
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果						
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						0.0005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						0.001未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001未満			0.001未満						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満						
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満						

令和5年度(浄水検査) 検査地点: 平山浄水場		採水月日		4/24	5/15	6/12	7/18	8/21	9/11					
		検査項目数		9項目	9項目	22項目	9項目	9項目	51項目					
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満					
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満			0.001未満					
30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.01未満					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						0.03未満					
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						4.3					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						0.001未満					
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	4.4	4.2	4.2	3.9	3.9					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						16					
40	蒸発残留物	mg/L	500以下						41					
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						0.02未満					
42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						0.00001未満					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						0.002未満					
45	フェノール類	mg/L	0.005以下						0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					
47	pH値		5.8~8.6	6.8(20℃)	6.9(21℃)	6.9(21℃)	6.9(22℃)	7.0(26℃)	6.9(24℃)					
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.19					
水道水の水質基準による判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和5年度 原水検査(39項目)		採水月日		検査地点				
		9/11		第2水源地	第4水源地	第5水源地	第6水源地	第7水源地
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	個/mL	100個以下	0	0	26	0	70
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
23	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
24	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.6	5.9	4.4	4.2	4.3
26	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.8	4.1	3.8	3.9

令和5年度 原水検査(39項目)		採水月日		検査地点				
		9/11		第2水源地	第4水源地	第5水源地	第6水源地	第7水源地
番号	水質基準項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	18	27	16	15	16
29	蒸発残留物	mg/L	500以下	34	43	42	40	37
30	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
31	ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
33	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
34	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3.0以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
36	pH値		5.8～8.6	6.7(23℃)	6.8(23℃)	6.8(23℃)	6.8(23℃)	6.7(23℃)
37	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
39	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度 原水検査 クリプトスポリジウム・ジアルジア 指標菌検査		採水月日		検査地点				
		9/11		第2水源地	第4水源地	第5水源地	第6水源地	第7水源地
検査項目		単位		検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
嫌気性芽胞菌		CFU/100ml		0	0	0	0	0
大腸菌		MPN/100ml		1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満

令和5年度 水質管理目標設定項目		採水月日		検査地点(豊田コミュニティセンター) 浄水検査(15項目)					
番号	水質基準項目	単位	目標値	検査成績	番号	水質基準項目	単位	目標値	検査成績
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		9	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		10	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		11	ランゲリア指数(腐食性)	-	0.～>-1.	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		12	従属栄養細菌	CFU/ml	2000.以下	
5	トルエン	mg/L	0.4以下		13	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	

令和5年度 水質管理目標設定項目		採水月日		7/18・9/11	検査地点（豊田コミュニティセンター） 浄水検査（15項目）				
6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.08 以下	0.006 未満	14	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下	0.001 未満
7	遊離炭酸	mg/L	20 以下		3.4	15	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	0.001 未満	16	PFOS 及び PFOA	量の和として	0.00005 未満	0.000005 未満

令和5年度 水質管理目標設定項目 浄水検査 農薬類（16成分）		採水月日		検査地点（豊田コミュニティセンター）					
番号	検査項目	単位	目標値	検査成績	番号	検査項目	単位	目標値	検査成績
1	イソプロチオラン	mg/L	0.3 以下		9	ブタクロール	mg/L	0.03 以下	
2	オリサストロビン	mg/L	0.1 以下		10	プレチラクロール	mg/L	0.05 以下	
3	ジクロベニル	mg/L	0.03 以下		11	プロモブチド	mg/L	0.1 以下	
4	ダイアジノン	mg/L	0.003 以下		12	ベンタゾン	mg/L	0.2 以下	
5	テフリルトリオン	mg/L	0.002 以下		13	ベンフレセート	mg/L	0.07 以下	
6	フィプロニル	mg/L	0.0005 以下		14	ホスチアゼート	mg/L	0.005 以下	
7	フェニトロチオン	mg/L	0.01 以下		15	マラソン	mg/L	0.7 以下	
8	フェノブカルブ	mg/L	0.03 以下		16	モリネート	mg/L	0.005 以下	

令和5年度 浄水検査(放射性物質) 検査地点：清水町浄配水場	4 / 17	7 / 17	10 / 16	
検査項目	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
放射性セシウム (Cs-134)	不検出	不検出	不検出	
放射性セシウム (Cs-137)	不検出	不検出	不検出	