

**第4水源** 清水町一丁目2117-2  
深井戸 φ300 \* 50m 125m<sup>3</sup>/h

清水町浄配水場  
清水町一丁目18-10

配水池  
23.5m \* 16m \* 3.0m \* 2池 = 2,256m<sup>3</sup>

**配水**

中央地区(金井神・日の出町を除く)  
成田地区(芳野地区の一部)  
泉・時庭地区(八景、福田、町屋敷、向、田仲)  
九野本(館野・大屋敷地区の一部)

森送水ポンプ場 森181-1  
ポンプ井 28m<sup>3</sup>

**送・配水**

森地区  
東五十川地区

森配水池 森1305-2  
6m \* 6m \* 4.1m \* 1池 = 147m<sup>3</sup>

**第2水源** 平山915  
深井戸 φ1000 \* 47.5m 310m<sup>3</sup>/h

金井神ポンプ場 小出3444-1

ポンプ井  
8.5m \* 6m \* 3.3m = 168m<sup>3</sup>

**送・配水**

日の出町  
金井神

二重坂配水池 上伊佐沢345-1

4m \* 5m \* 4.3m  
7m \* 7m \* 2.7m  
= 218m<sup>3</sup>

**送水**

伊佐沢加圧ポンプ場  
上伊佐沢1762-23

ポンプ井 28m<sup>3</sup>

**送水**

上地区配水池 上伊佐沢6424-2  
8m \* 5m \* 3.4m \* 2池 = 272m<sup>3</sup>

**配水**

伊佐沢地区(大石地区除く)

平山浄水場 平山4073-1  
深井戸 φ800 \* 50m 300m<sup>3</sup>/h

浄水池  
8m \* 10m \* 3.3m \* 3池 = 792m<sup>3</sup>

時庭中継ポンプ場 時庭976

中継池  
9m \* 9m \* 3.2m \* 2池 = 518m<sup>3</sup>

**送水時**

時庭地区(水口・波華)

今泉配水池 今泉1879-160  
φ15.7m \* 8.0m = 1,547m<sup>3</sup>

**配水**

今泉・歌丸・河井地区

勸進代ポンプ場 勸進代1483-7  
ポンプ井 32m<sup>3</sup>

**送・配水**

勸進代地区の一部

勸進代調整池 勸進代2549-3  
3.5m \* 3.5m \* 3.3m = 40m<sup>3</sup>

**第6・7水源** 平山3792

第7水源(深井戸)  
φ1000 \* 45.0m  
300m<sup>3</sup>/h(平山浄水場へ)

第6水源(深井戸)  
φ300 \* 50m  
60m<sup>3</sup>/h(平野浄水場へ)

寺泉配水池 寺泉4246-14  
φ2300 \* 7m = 2,906m<sup>3</sup>

**配水**

寺泉・川原沢地区  
草岡地区(草西、新町新田地区除く)

寺泉調整池 寺泉4991-1  
8m \* 14m \* 3.7m = 414m<sup>3</sup>

**配水**

西五十川地区  
成田地区(芳野地区一部除く)

草岡ポンプ場 草岡637-1  
ポンプ井 18m<sup>3</sup>

**送・配水**

草西地区

草岡西調整池 草岡2695-2  
3.5m \* 3.5m \* 3.3m = 40m<sup>3</sup>

平野浄水場 平山1785-10  
浄水池 18m<sup>3</sup>

第3水源  
深井戸 φ300 \* 50m(取水停止)

平野配水池 平山2761-7  
8m \* 5m \* 3.4m \* 2池 = 272m<sup>3</sup>

**配水**

九野本地区  
(館野・大屋敷の一部)  
平山地区  
時庭地区(波化)

**水源、浄水施設及び配水系統図**  
長井市上下水道課